

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ74.В.00377/22



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСИОМА МИРОНОВА", (ООО "АКСИОМА МИРОНОВА"), место нахождения: 192286, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК АЛЬПИЙСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 3, КВАРТИРА 46, ОГРН: 1167847476994, ИНН: 7816346711, Телефон: +7 8124674034, E-mail: axiom@a-xiom.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСИОМА МИРОНОВА", (ООО "АКСИОМА МИРОНОВА"), место нахождения: 192286, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕРЕУЛОК АЛЬПИЙСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 3, КВАРТИРА 46, место осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 8А.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, ОГРН: 1117847160640, ИНН: 7817322760, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ74.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели декоративно-отделочные на основе гипсокартонного листа (ГКЛ) или на основе стекломagnesитного листа (СМЛ), с покрытием из виниловой пленки толщиной от 0,1мм до 1 мм, общей толщиной от 3 мм до 15 мм, плотностью от 0,8 кг/м<sup>3</sup> до 1,06 кг/м<sup>3</sup>, применяемые для внутренней отделки помещений, марки «Випрок» (Viprok), выпускаемые по ТУ 5742-001-05962749-2016 «Панели «ВИПРОК».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-310/10-2022 выдан 26.10.2022 испытательной лабораторией Испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93, акта анализа состояния производства № 009-СС/02-2022 от 04.02.2022 г., выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.

Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный срок хранения — один год со дня изготовления. Панели следует хранить в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом раздельно по видам и размерам.

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.10.2022 по 26.10.2027



Руководитель

М.П. (подпись) (за подписью руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

*Акулова*

(подпись)

*Зинина*

(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

Зинина Александра Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ74.В.00377/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов)   | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов) |
|------------------------------------|---|--|
| ГОСТ 30244-94, п.7, метод 2        | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть   | Слабогорючие (Г1)  |
| ГОСТ 30402-96                      | Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость   | Трудновоспламеняемые (В1)                                      |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18          | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | С малой дымообразующей способностью (Д1)                       |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20           | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Малоопасные по токсичности продуктов горения (Г1)              |



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации  
Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудитор)

*Акулова*  
(подпись)

Акулова Наталья Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество)

*Зинина*  
(подпись)

Зинина Александра Константиновна  
(фамилия, имя, отчество)