СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-GB.АБ03.В.00103/25

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома Миронова».
Адрес юридического лица (место нахождения): 192286, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Альпийский, д. 37, корп. 3, кв. 46.
Адрес места осуществления деятельности: 187046, Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, Фёдоровское городское поселение, деревня Аннолово, улица Планировочная, здание 2, к. 1.
ОГРН 1167847476994, ИНН 7816346711, телефон: +7 812 467-40-34, адрес электронной почты: axiom@a-xiom.ru.
Договор уполномоченного лица № 1124 от 01.08.2024 года.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Newmor Limited».
Адрес юридического лица (место нахождения) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Великобритания, Mados Works Henfaes Lane Welshpool Powys SY21 7BE, The United Kingdom Of Great Britain.
Географические координаты системы ГЛОНАСС: 52.660102, -3.145388.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьёвское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адреса места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501, 115054, РОССИЯ, г. Москва, переулок Строченовский Б., дом 22/25 строение 1, Этаж 1, помещение II, комната 18. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АБ03, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 19.06.2015 года.
Телефон: +7 4950115693. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Обои виниловые на текстильной основе, марки Newmor, толщиной от 0,1 до 1,5 мм, поверхностной плотностью от 200 до 960 г/м², выпускаемые по Технической документации изготовителя от 05.03.2024 года.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2 17.24.11

код ТН ВЭД 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-301/03-2025 от 20.03.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90).
Акта анализа о состоянии производства № 01-ОС/06-12/24 от 10.12.2024 года, выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АБ03.
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13 п.п. 5, 7, 9, 10 и табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: материал должен храниться в чистом помещении при температуре от + 5° С до + 30° С, с относительной влажностью от 30% до 60%. Гарантийный срок: 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.03.2025 по 20.03.2030

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации	(подпись)	Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)
Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)	(подпись)	Гаврилина Елена Вячеславовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3565479/baseInfo

аксиома миронова контрактные материалы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-GB.АБ03.В.00103/25

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3- Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п.5.1- Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)

аксиома мироново контрактные материалы

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Нуйкова Карина Николаевна (фамилия, имя, отчество)

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Гаврилина Елена Вячеславовна (фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3565479/baseInfo